


VAL AV TYPHUS, STEG FÖR STEG


Ventileras huset med CAV- eller VAV-system?



CAV

välj typhus
1016/1019

tips 1
tips 2



VAV

välj typhus
1017/1018/1020

tips 1 – Saknas det data om ventilationssystem och det finns uppmätt data med dygns- eller timupplösning för kylbehovet plotta signaturer mot uttemperaturen. Om signaturen efter brytpunkten huvudsakligen är linjär så välj ett av CAV-husen. Om signaturen uppvisar en exponentiell tendens välj ett av VAV-typhusen.

tips 2 – Saknas möjlighet att bestämma VAV eller CAV, välj ett CAV-system.

Är kontoret byggt före eller efter 1990?

före

välj typhus 1016

efter

välj typhus 1019

Hålls ventilationen igång dygnet runt?
Finns personal främst på plats kvällstid?

ja

välj typhus 1017

tips 3

nej

välj typhus 1018/1020

tips 3 – Avviker personärvaron kraftigt från fallen ovan, överväg att beställa ett skräddarsytt typhus.

Är kylan helt luftburen?

ja

välj typhus 1018

nej

Kylningen kompletteras med kylbafflar i zonerna

välj typhus 1020